



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LUBLINIE

20-029 Lublin, ul. Uniwersytecka 12
tel. 81 532 97 05, faks 81 532 47 23
psse.lublin@sanepid.gov.pl ePUAP: psse_lublin

Lublin, dnia 2024-06-13

Egz. Nr 1

HK.9022.6.225.2024.MA

Gmina Konopnica
Kozubszczyzna 127 A
21-030 Motycz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie działając w oparciu o art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757), na podstawie przedłożonych w dniu 12.06.2024 r. sprawozdań z badań Nr 2388/24/LUB, Nr 2389/24/LUB, Nr 2390/24/LUB z dnia 12.06.2024 r., sporządzonych przez Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie ul. Probostwo 4, 20-089 Lublin, wody pobranej w dniu 10.06.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Motycz, gmina Konopnica w punktach kontrolnych: Sklep Spożywczy Motycz – kran, SUW Motycz – kran, Posesja prywatna w m. Motycz 117 - kran na zewnątrz budynku

stwierdza przydatność wody do spożycia.

W zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w części A tabela 1, w części C tabela 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż na podstawie § 20 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) ostateczna ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Motycz, gmina Konopnica zostanie wydana po wykonaniu przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie kontrolnych badań jakości wody.

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lublinie

Aneta Grabek

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

Do wiadomości:

3. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin
4. Wójt Gminy Jastków Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków
5. Oddział HŻ wm
6. Oddział PEp wm
7. Oddział HDM wm